

Общество с ограниченной ответственностью  
«УЮТНЫЕ КВАРТАЛЫ»  
ИНН/КПП 3812159030 / 381201001  
ОГРН 1143850052114

---

664058, г. Иркутск, ул. Вампилова, д. 30, оф. 34  
664058 Иркутская область, Иркутский район, рп. Маркова, кв-л. Стрижи, д.4  
тел. (8395-2) 52-22-00, 52-22-07, 683-011, e-mail: [uknk522077@yandex.ru](mailto:uknk522077@yandex.ru)

Уважаемые Собственники

Отвечаем на заданный Вами вопрос по работе системы вентиляции по адресу Стрижи д.6 подъезд 2 вся система вентиляции на протяжении летнего периода работала в штатном режиме, кроме шахты В-15 оборудованной вентилятором DVSI355-4ER фирмы Систем Эйр, который был снят подрядной организацией для проведения дефектовки и ремонта в результате было выявлено, что двигатель вышел из строя по причине межвиткового замыкания обмоток и износа подшипниковых щитов, что не является гарантийным случаем, в результате поиска была определена организация по ремонту высокотехнологичных двигателей импортного производства по заводской технологии, где были выполнены работы по замене обмоток и подшипников и подбору пускового конденсатора требуемых параметров, в настоящий момент вентилятор DVSI355-4ER фирмы Систем Эйр испытан и установлен на вентиляционную шахту В-15 и готов к эксплуатации, но с наступлением отопительного сезона по рекомендации застройщика АО «ВостокЦентрИркутск» исх. №672 от 25.10.2016г. в зимний период отключать вентиляторы домах ЖК Стрижи 4,6,8,9 для экономии тепловой энергии за счет меньшего оттока воздуха и устранения сквозняков, экономии электроэнергии, в зимний период система вентиляции будет работать по принципу естественной вентиляции за счет перепада давления воздуха между квартирами и наружным воздухом на уровне кровли для этого требуется ежедневно проветривать жилое и нежилое помещение не менее 2 раз в день от 15-30 минут, что обеспечит приток воздуха и естественных отток проводя данные мероприятия проживание в домах будет более комфортным.

Генеральный директор

ООО УК «Уютные Кварталы»

Исп. С.Н. Сайфиев

Тел. 89501204225

Малышев А.А.

